

節約能源措施 - 圖資大樓四至七樓公共區域燈管減半

圖資大樓

| | T5 14W | T5 28W | T9 18W | T9 38W |
|-------|--------|--------|--------|--------|
| 四樓 | 2 | | 156 | |
| 五樓 | 2 | | 228 | |
| 六樓 | 2 | | 100 | |
| 七樓 | 6 | | 162 | |
| 數量(支) | 12 | 0 | 646 | 0 |

節省(W) 11796 (14W×12支+18W×646支) 拆 658 支燈管

效益分析(每天以 10 小時、電費每度 2.5 元、一月 24 日、一年 12 月):

$11.796\text{kW} \times 10\text{hr} \times 24\text{日} \times 12\text{月} \times 2.5\text{元/度} = 849312\text{元}$